两当县疾病预防控制中心

两当县疾病预防控制中心
关于对城区自来水2025年水质
全分析检测结果的公示

根据甘肃省卫健委《关于印发甘肃省疾病预防控制机构生活饮用水卫生监测工作指导方案的通知》（甘卫疾控发〔2023〕78号）文件要求，两当县疾病预防控制中心于2025年12月2日采集了城区自来水公司出厂水的近端末梢水和远端末梢水共两份水样，委托甘肃万兴中权精准检测科技有限公司进行年度全分析检测，共检测91项项目指标。现将检测结果予以公示。

两当县疾病预防控制中心

2025年12月23号



CMA
212803101279

检 测 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号：WTT-25-439H-SZ-1

项 目 名 称：两当县自来水公司近端末梢水水质检测

Project Name

委 托 方：两当疾病预防控制中心

Client

检 测 类 别：委托检测

Inspection Sort

甘肃万兴中权精准检测科技有限公司

GANSU WANXINGZHONGQUAN ACCURATE TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

检 测 报 告 说 明

一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十个工作日内向本公司提出。微生物检测结果不做复验。

二、本报告检测结果仅与被测样品/采样时的工作场所有关。

三、无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效。

四、报告无编制人、审核人、签发人签字无效。

五、报告涂改、增删、部分复制无效。

六、注◎的项目为分包项目。

七、报告封面上方无“资质认定标志（CMA）”的检测报告，仅供委托方做内部参考之用，不具有对社会的证明作用。

八、检测报告编号后加“改”的将代替原检测报告。

九、未经本公司同意，不得复制本报告，不得用于标签、包装、广告宣传或以其它任何形式篡改均属无效；经同意复制的复印件，应加盖检验检测专用章确认。

甘肃万兴中权精准检测科技有限公司

Gansu Wanxing Zhongquan Accurrate Testing Technology Co.,Ltd

公司地址：甘肃省兰州市城关区高新张苏滩 575 号（大学科技园）1 号楼 5 层厂-51 室

电　　话：0931-8551191/17318759867

传　　真：0931-8551191

网　　址：https://www.gswxzq.com

邮　　箱：3377099851@qq.com

表7-1 样品检测结果

序号	样品编号	检测项目	单位	检测结果	生活饮用水标准限值	单项结论
1	SZ25439H-01001	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
2		大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
3		菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100	符合
4	SZ25439H-01002	银	mg/L	0.0025L	≤0.05	符合
5		铁	mg/L	0.30L	≤0.3	符合
6		锰	mg/L	0.05L	≤0.1	符合
7		铜	mg/L	0.2L	≤1.0	符合
8		锌	mg/L	0.05L	≤1.0	符合
9		铝	mg/L	0.008L	≤0.2	符合
10		钠	mg/L	0.01L	≤200	符合
11		砷	mg/L	1.0×10^{-3}L	≤0.01	符合
12		镉	mg/L	5×10^{-4}L	≤0.005	符合
13		铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	符合
14		汞	mg/L	1.0×10^{-4}L	≤0.001	符合
15		硒	mg/L	4.0×10^{-4}L	≤0.01	符合
16		锑	mg/L	5.0×10^{-4}L	≤0.005	符合
17		镍	mg/L	0.005L	≤0.02	符合
18	SZ25439H-01003	pH	无量纲	7.13	≥6.5 且≤8.5	符合
19	SZ25439H-01004	硫酸盐	mg/L	18.12	≤250	符合
20		硝酸盐	mg/L	0.649	≤10	符合
21		溴酸盐	mg/L	0.005L	≤0.01	符合

续表7-1 样品检测结果

序号	样品编号	检测项目	单位	检测结果	生活饮用水标准限值	单项结论
22	SZ25439H-01004	氟化物	mg/L	0.10L	≤1.0	符合
23		亚氯酸盐	mg/L	0.0024L	≤0.7	符合
24		氯酸盐	mg/L	0.005L	≤0.7	符合
25		氯化物	mg/L	5.23	≤250	符合
26		硫化物	mg/L	0.02L	/	/
27	SZ25439H-01005	色度	度	5	≤15	符合
28		浑浊度	NTU	0.5L	≤1	符合
29		臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	符合
30		肉眼可见物	/	无	无	符合
31	SZ25439H-01006	溶解性总固体	mg/L	207	≤1000	符合
32		总硬度	mg/L	134.0	≤450	符合
33		阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	符合
34		挥发酚类	mg/L	0.002L	≤0.002	符合
35		耗氧量	mg/L	0.50	≤3	符合
36		氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	符合
37		游离性余氯	mg/L	0.54	≥0.3 且≤2	符合
38		铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	符合
39		硼	mg/L	0.20L	≤1.0	符合
40	SZ25439H-01007	氨	mg/L	0.02L	≤0.5	符合
41		化学需氧量	mg/L	7	/	/
42	SZ25439H-01008	一氯二溴甲烷	mg/L	1.6×10^{-5}L	≤0.1	符合

续表7-1 样品检测结果

序号	样品编号	检测项目	单位	检测结果	生活饮用水标准限值	单项结论
43	SZ25439H-01008	二氯一溴甲烷	mg/L	1.5×10^{-5}L	≤0.06	符合
44		二氯甲烷	mg/L	1.99×10^{-3}L	≤0.02	符合
45		四氯乙烯	mg/L	7.9×10^{-6}L	≤0.04	符合
46		三氯乙烯	mg/L	3.1×10^{-5}L	≤0.02	符合
47		苯	mg/L	0.005L	≤0.01	符合
48		甲苯	mg/L	0.006L	≤0.7	符合
49		乐果	mg/L	1.0×10^{-4}L	≤0.006	符合
50		对二甲苯	mg/L	0.006L	≤0.5	符合
		间二甲苯	mg/L	0.006L		
		邻二甲苯	mg/L	0.006L		
51		三氯甲烷	mg/L	3.2×10^{-5}L	≤0.06	符合
52		四氯化碳	mg/L	5.6×10^{-6}L	≤0.002	符合
53		1,4 二氯苯	mg/L	2.9×10^{-4}L	≤0.3	符合
54		三溴甲烷	mg/L	4.1×10^{-5}L	≤0.1	符合
55		乙苯	mg/L	3.8×10^{-3}L	/	/
56		2.4.6-三氯酚	mg/L	4.0×10^{-5}L	≤0.2	符合
57		氯苯	mg/L	4.92×10^{-3}L	≤0.3	符合
58		三氯苯	mg/L	2.0×10^{-5}L	≤0.02	符合
59		六氯丁二烯	mg/L	3.9×10^{-6}L	≤0.0006	符合
60		七氯	mg/L	0.0002L	≤0.0004	符合
61		马拉硫磷	mg/L	1.0×10^{-4}L	≤0.25	符合
62		五氯酚	mg/L	2.4×10^{-5}L	≤0.009	符合

续表7-1 样品检测结果

序号	样品编号	检测项目	单位	检测结果	生活饮用水标准限值	单项结论
63	SZ25439H-01008	六氯苯	mg/L	2.1×10^{-5}L	≤0.001	符合
64		灭草松	mg/L	5.0×10^{-4}L	≤0.3	符合
65		百菌清	mg/L	1.2×10^{-4}L	≤0.01	符合
66		林丹	mg/L	1.0×10^{-5}L	/	/
67		毒死蜱	mg/L	2.0×10^{-3}L	≤0.03	符合
68		敌敌畏	mg/L	5.0×10^{-5}L	≤0.001	符合
69		2,4-滴	mg/L	1.5×10^{-4}L	≤0.03	符合
70	SZ25439H-01009	◎二氯乙酸	mg/L	2.0×10^{-3}L	≤0.05	符合
71		◎三卤甲烷	mg/L	0.6	≤1	符合
72		◎三氯乙酸	mg/L	1.0×10^{-3}L	≤0.1	符合
73		◎1，1-二氯乙烯	mg/L	2.41×10^{-4}L	≤0.03	符合
74		◎丙烯酰胺	mg/L	5.0×10^{-5}L	≤0.0005	符合
75		◎邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯	mg/L	4.1×10^{-4}L	≤0.008	符合
76		◎环氧氯丙烷	mg/L	6×10^{-5}L	≤0.0004	符合
77		◎苯并(a)芘	mg/L	1.4×10^{-6}L	≤0.00001	符合
78		◎2-甲基异莰醇	mg/L	2.2×10^{-6}L	≤0.00001	符合
79		◎苯乙烯	mg/L	1.25×10^{-4}L	≤0.02	符合
80		◎微囊藻毒素-LR	mg/L	6.0×10^{-5}L	≤0.001	符合
81		◎总α放射性	Bq/L	(0.11±0.02) k=2	≤0.5	符合
82		◎总β放射性	Bq/L	(0.06±0.01) k=2	≤1	符合
83		◎土臭素	mg/L	3.8×10^{-6}L	≤0.00001	符合

续表7-1 样品检测结果

序号	样品编号	检测项目	单位	检测结果	生活饮用水标准限值	单项结论
84	SZ25439H-01009	◎钡	mg/L	0.0271	≤0.7	符合
85		◎铍	mg/L	3×10^{-5}L	≤0.002	符合
86		◎钼	mg/L	6×10^{-5}L	≤0.07	符合
87		◎铊	mg/L	1×10^{-5}L	≤0.0001	符合
88		◎呋喃丹	mg/L	1.25×10^{-4}L	≤0.007	符合
89		◎草甘膦	mg/L	0.025L	≤0.7	符合
90		◎莠去津	mg/L	5×10^{-4}L	≤0.002	符合
91		◎溴氰菊酯	mg/L	0.018L	≤0.02	符合

备注：“检出限+L”表示未检出；注◎的项目为分包项目，检测机构为：甘肃众仁检验检测中心，报告编号：众仁环测字〔2025〕10387 号；执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)中限值要求。

以下空白

编制：韩丽娟　　审核：[illegible]　　签发：[illegible]　　2025 年 12 月 22 日

甘肃万兴卓权精准检测科技有限公司 检验检测专用章 6201028256861

资质附件

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：212803101279

名称：甘肃万兴中权精准检测科技有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区高新张苏滩575号（大学科技园）1号楼5层厂-51室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

CMA

212803101279

发证日期：2021 年 10 月 9 日

有效期至：2027 年 10 月 8 日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

CMA
212803101279

检 测 报 告

INSPECTION REPORT

报告编号：WTT-25-439H-SZ-2

项 目 名 称：两当县自来水公司远端末梢水水质检测

Project Name

委 托 方：两当疾病预防控制中心

Client

检 测 类 别：委托检测

Inspection Sort

甘肃万兴中权精准检测科技有限公司

GANSU WANXINGZHONGQUAN ACCURATE TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

检 测 报 告 说 明

一、对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十个工作日内向本公司提出。微生物检测结果不做复验。

二、本报告检测结果仅与被测样品/采样时的工作场所有关。

三、无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效。

四、报告无编制人、审核人、签发人签字无效。

五、报告涂改、增删、部分复制无效。

六、注◎的项目为分包项目。

七、报告封面上方无“资质认定标志（CMA）”的检测报告，仅供委托方做内部参考之用，不具有对社会的证明作用。

八、检测报告编号后加“改”的将代替原检测报告。

九、未经本公司同意，不得复制本报告，不得用于标签、包装、广告宣传或以其它任何形式篡改均属无效；经同意复制的复印件，应加盖检验检测专用章确认。

甘肃万兴中权精准检测科技有限公司

Gansu Wanxing Zhongquan Accurrate Testing Technology Co.,Ltd

公司地址：甘肃省兰州市城关区高新张苏滩575号（大学科技园）1号楼5层厂-51室

电　　话：0931-8551191/17318759867

传　　真：0931-8551191

网　　址：https://www.gswxzq.com

邮　　箱：3377099851@qq.com

表7-1 样品检测结果

序号	样品编号	检测项目	单位	检测结果	生活饮用水标准限值	单项结论
1	SZ25439H-02001	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
2		大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
3		菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100	符合
4	SZ25439H-02002	银	mg/L	0.0025L	≤0.05	符合
5		铁	mg/L	0.30L	≤0.3	符合
6		锰	mg/L	0.05L	≤0.1	符合
7		铜	mg/L	0.2L	≤1.0	符合
8		锌	mg/L	0.05L	≤1.0	符合
9		铝	mg/L	0.008L	≤0.2	符合
10		钠	mg/L	0.01L	≤200	符合
11		砷	mg/L	1.0×10^{-3}L	≤0.01	符合
12		镉	mg/L	5×10^{-4}L	≤0.005	符合
13		铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	符合
14		汞	mg/L	1.0×10^{-4}L	≤0.001	符合
15		硒	mg/L	4.0×10^{-4}L	≤0.01	符合
16		锑	mg/L	5.0×10^{-4}L	≤0.005	符合
17		镍	mg/L	0.005L	≤0.02	符合
18	SZ25439H-02003	pH	无量纲	7.10	≥6.5 且≤8.5	符合
19	SZ25439H-02004	硫酸盐	mg/L	18.12	≤250	符合
20		硝酸盐	mg/L	0.649	≤10	符合
21		溴酸盐	mg/L	0.005L	≤0.01	符合

续表7-1 样品检测结果

序号	样品编号	检测项目	单位	检测结果	生活饮用水标准限值	单项结论
22	SZ25439H-02004	氟化物	mg/L	0.10L	≤1.0	符合
23		亚氯酸盐	mg/L	0.0024L	≤0.7	符合
24		氯酸盐	mg/L	0.005L	≤0.7	符合
25		氯化物	mg/L	5.23	≤250	符合
26		硫化物	mg/L	0.02L	/	/
27	SZ25439H-02005	色度	度	5	≤15	符合
28		浑浊度	NTU	0.5L	≤1	符合
29		臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	符合
30		肉眼可见物	/	无	无	符合
31	SZ25439H-02006	溶解性总固体	mg/L	225	≤1000	符合
32		总硬度	mg/L	128.2	≤450	符合
33		阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	符合
34		挥发酚类	mg/L	0.002L	≤0.002	符合
35		耗氧量	mg/L	0.51	≤3	符合
36		氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	符合
37		游离性余氯	mg/L	0.32	≥0.3 且≤2	符合
38		铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	符合
39		硼	mg/L	0.20L	≤1.0	符合
40	SZ25439H-02007	氨	mg/L	0.02L	≤0.5	符合
41		化学需氧量	mg/L	11	/	/
42	SZ25439H-02008	一氯二溴甲烷	mg/L	1.6×10^{-5}L	≤0.1	符合

续表7-1 样品检测结果

序号	样品编号	检测项目	单位	检测结果	生活饮用水标准限值	单项结论
43	SZ25439H-02008	二氯一溴甲烷	mg/L	1.5×10^{-5}L	≤0.06	符合
44		二氯甲烷	mg/L	1.99×10^{-3}L	≤0.02	符合
45		四氯乙烯	mg/L	7.9×10^{-6}L	≤0.04	符合
46		三氯乙烯	mg/L	3.1×10^{-5}L	≤0.02	符合
47		苯	mg/L	0.005L	≤0.01	符合
48		甲苯	mg/L	0.006L	≤0.7	符合
49		乐果	mg/L	1.0×10^{-4}L	≤0.006	符合
50		对二甲苯	mg/L	0.006L	≤0.5	符合
		间二甲苯	mg/L	0.006L		
		邻二甲苯	mg/L	0.006L		
51		三氯甲烷	mg/L	3.2×10^{-5}L	≤0.06	符合
52		四氯化碳	mg/L	5.6×10^{-6}L	≤0.002	符合
53		1,4 二氯苯	mg/L	2.9×10^{-4}L	≤0.3	符合
54		三溴甲烷	mg/L	4.1×10^{-5}L	≤0.1	符合
55		乙苯	mg/L	3.8×10^{-3}L	/	/
56		2.4.6-三氯酚	mg/L	4.0×10^{-5}L	≤0.2	符合
57		氯苯	mg/L	4.92×10^{-3}L	≤0.3	符合
58		三氯苯	mg/L	2.0×10^{-5}L	≤0.02	符合
59		六氯丁二烯	mg/L	3.9×10^{-6}L	≤0.0006	符合
60		七氯	mg/L	0.0002L	≤0.0004	符合
61		马拉硫磷	mg/L	1.0×10^{-4}L	≤0.25	符合
62		五氯酚	mg/L	2.4×10^{-5}L	≤0.009	符合

续表7-1 样品检测结果

序号	样品编号	检测项目	单位	检测结果	生活饮用水标准限值	单项结论
63	SZ25439H-02008	六氯苯	mg/L	2.1×10^{-5}L	≤0.001	符合
64		灭草松	mg/L	5.0×10^{-4}L	≤0.3	符合
65		百菌清	mg/L	1.2×10^{-4}L	≤0.01	符合
66		林丹	mg/L	1.0×10^{-5}L	/	/
67		毒死蜱	mg/L	2.0×10^{-3}L	≤0.03	符合
68		敌敌畏	mg/L	5.0×10^{-5}L	≤0.001	符合
69		2,4-滴	mg/L	1.5×10^{-4}L	≤0.03	符合
70	SZ25439H-02009	◎二氯乙酸	mg/L	2.0×10^{-3}L	≤0.05	符合
71		◎三卤甲烷	mg/L	0.5	≤1	符合
72		◎三氯乙酸	mg/L	1.0×10^{-3}L	≤0.1	符合
73		◎1，1-二氯乙烯	mg/L	2.41×10^{-4}L	≤0.03	符合
74		◎丙烯酰胺	mg/L	5.0×10^{-5}L	≤0.0005	符合
75		◎邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯	mg/L	4.1×10^{-4}L	≤0.008	符合
76		◎环氧氯丙烷	mg/L	6×10^{-5}L	≤0.0004	符合
77		◎苯并(a)芘	mg/L	1.4×10^{-6}L	≤0.00001	符合
78		◎2-甲基异莰醇	mg/L	2.2×10^{-6}L	≤0.00001	符合
79		◎苯乙烯	mg/L	1.25×10^{-4}L	≤0.02	符合
80		◎微囊藻毒素-LR	mg/L	6.0×10^{-5}L	≤0.001	符合
81		◎总α放射性	Bq/L	(0.06±0.02) k=2	≤0.5	符合
82		◎总β放射性	Bq/L	(0.08±0.01) k=2	≤1	符合
83		◎土臭素	mg/L	3.8×10^{-6}L	≤0.00001	符合

续表7-1 样品检测结果

序号	样品编号	检测项目	单位	检测结果	生活饮用水标准限值	单项结论
84	SZ25439H-02009	◎钡	mg/L	0.0328	≤0.7	符合
85		◎铍	mg/L	3×10^{-5}L	≤0.002	符合
86		◎钼	mg/L	6.6×10^{-4}	≤0.07	符合
87		◎铊	mg/L	1×10^{-5}L	≤0.0001	符合
88		◎呋喃丹	mg/L	1.25×10^{-4}L	≤0.007	符合
89		◎草甘膦	mg/L	0.025L	≤0.7	符合
90		◎莠去津	mg/L	5×10^{-4}L	≤0.002	符合
91		◎溴氰菊酯	mg/L	0.018L	≤0.02	符合

备注：“检出限+L”表示未检出；注◎的项目为分包项目，检测机构为：甘肃众仁检验检测中心，报告编号：众仁环测字〔2025〕10539号；执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)中限值要求。

以下空白

编制：　　审核：　　签发：　　2025年12月22日

甘肃万兴中检精准检测科技有限公司 检验检测专用章 6201028256867

资质附件

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：212803101279

名称：甘肃万兴中权精准检测科技有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区高新张苏滩575号（大学科技园）1号楼5层厂-51室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

CMA

212803101279

发证日期：2021年10月9日

有效期至：2027年10月8日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。