两当县疾病预防控制中心文件

两疾控〔2026〕50号

两当县疾病预防控制中心
关于2026年第三季度饮用水卫生监测结果的报告

县卫健局：

根据陇南市水务局《关于贯彻落实农村供水水质提升三年专项》（陇水务发[2023]39号）、陇卫健转发甘肃省疾控局《关于进一步加强全省城市生活饮用水水质监测和卫生监测能力的通知》（陇卫健函发[2024]247号）等文件要求，现将两当县第三季度常规水质监测结果上报如下：

附：第三季度饮用水监测结果报告表

两当县疾病预防控制中心

2026年9月21号

城市饮用水卫生监测结果报告表

第三季度城市监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日　采样地点 两当县自来水公司

水样编号 20260901

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	<2	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉（mg/l）	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.004	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	<0.002	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3093	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	<0.15	10	合格
12	二氯乙酸（mg/l）	mg / L	0.0435	0.05	合格
13	三氯乙酸（mg/l）	mg / L	0.0794	0.1	合格
14	氯酸盐（mg/l）	mg / L	0.0743	0.7	合格
15	三氯甲烷（mg/l）	mg / L	0.0299	0.06	合格
16	一氯二溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00005	0.1	合格
17	二氯一溴甲烷（mg/l）	mg / L	0.001	0.06	合格
18	三溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00012	0.1	合格

19	色度	度	<5	15	合格
20	浑浊度	NTU	0.39	1	合格
21	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
23	PH	无量纲	7.96	6.5-8.5	合格
24	铝	mg / L	0.023	0.2	合格
25	铁	mg / L	0.0042	0.3	合格
26	锰	mg / L	0.0002	0.1	合格
27	铜	mg / L	0.0003	1	合格
28	锌	mg / L	0.0085	1	合格
29	氯化物	mg / L	8	250	合格
30	硫酸盐	mg / L	21	250	合格
31	溶解性总固体	mg / L	218	1000	合格
32	总硬度	mg / L	184	450	合格
33	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	0.96	3	合格
34	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
35	游离氯	mg / L	0.48	0.05-2	合格

城市饮用水卫生监测结果报告表

第三季度城市监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日 采样地点 两当县信用联社家属楼

水样编号 20260902

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	<2	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉（mg/l）	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.009	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	<0.002	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3114	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	<0.15	10	合格
12	二氯乙酸（mg/l）	mg / L	0.0066	0.05	合格
13	三氯乙酸（mg/l）	mg / L	<0.0044	0.1	合格
14	氯酸盐（mg/l）	mg / L	0.0563	0.7	合格
15	三氯甲烷（mg/l）	mg / L	0.0169	0.06	合格
16	一氯二溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00005	0.1	合格
17	二氯一溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00008	0.06	合格
18	三溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00012	0.1	合格

19	色度	度	<5	15	合格
20	浑浊度	NTU	0.39	1	合格
21	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
23	PH	无量纲	7.88	6.5-8.5	合格
24	铝	mg / L	0.031	0.2	合格
25	铁	mg / L	0.0033	0.3	合格
26	锰	mg / L	0.0002	0.1	合格
27	铜	mg / L	0.0014	1	合格
28	锌	mg / L	0.0012	1	合格
29	氯化物	mg / L	7	250	合格
30	硫酸盐	mg / L	22	250	合格
31	溶解性总固体	mg / L	201	1000	合格
32	总硬度	mg / L	168	450	合格
33	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	0.72	3	合格
34	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
35	游离氯	mg / L	0.26	0.05-2	合格

城市饮用水卫生监测结果报告表

第三季度城市监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日　采样地点 两当县美食街早餐店

水样编号 20260903

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	<2	100	合格
4	砷	mg/L	<0.001	0.01	合格
5	镉（mg/l）	mg/L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg/L	0.021	0.05	合格
7	铅	mg/L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	合格
10	氟化物	mg/L	0.3121	1	合格
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	<0.15	10	合格
12	二氯乙酸（mg/l）	mg/L	0.0076	0.05	合格
13	三氯乙酸（mg/l）	mg/L	<0.0044	0.1	合格
14	氯酸盐（mg/l）	mg/L	0.0541	0.7	合格
15	三氯甲烷（mg/l）	mg/L	0.0197	0.06	合格
16	一氯二溴甲烷（mg/l）	mg/L	<0.00005	0.1	合格
17	二氯一溴甲烷（mg/l）	mg/L	<0.00008	0.06	合格
18	三溴甲烷（mg/l）	mg/L	<0.00012	0.1	合格

19	色度	度	<5	15	合格
20	浑浊度	NTU	0.39	1	合格
21	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
23	PH	无量纲	7.85	6.5-8.5	合格
24	铝	mg / L	0.030	0.2	合格
25	铁	mg / L	0.0026	0.3	合格
26	锰	mg / L	0.0005	0.1	合格
27	铜	mg / L	0.0019	1	合格
28	锌	mg / L	0.0042	1	合格
29	氯化物	mg / L	7	250	合格
30	硫酸盐	mg / L	22	250	合格
31	溶解性总固体	mg / L	212	1000	合格
32	总硬度	mg / L	178	450	合格
33	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	0.72	3	合格
34	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
35	游离氯	mg / L	0.34	0.05-2	合格

城市饮用水卫生监测结果报告表

第三季度城市监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日　采样地点　两当县医院

水样编号 20260904

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	<2	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉（mg/l）	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.015	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	<0.002	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3091	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	<0.15	10	合格
12	二氯乙酸（mg/l）	mg / L	0.0048	0.05	合格
13	三氯乙酸（mg/l）	mg / L	<0.0044	0.1	合格
14	氯酸盐（mg/l）	mg / L	0.0556	0.7	合格
15	三氯甲烷（mg/l）	mg / L	0.0191	0.06	合格
16	一氯二溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00005	0.1	合格
17	二氯一溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00008	0.06	合格
18	三溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00012	0.1	合格

19	色度	度	<5	15	合格
20	浑浊度	NTU	0.39	1	合格
21	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
23	PH	无量纲	7.72	6.5-8.5	合格
24	铝	mg / L	0.034	0.2	合格
25	铁	mg / L	0.0034	0.3	合格
26	锰	mg / L	0.0003	0.1	合格
27	铜	mg / L	0.0008	1	合格
28	锌	mg / L	<0.0009	1	合格
29	氯化物	mg / L	7	250	合格
30	硫酸盐	mg / L	22	250	合格
31	溶解性总固体	mg / L	212	1000	合格
32	总硬度	mg / L	178	450	合格
33	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	0.64	3	合格
34	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
35	游离氯	mg / L	0.24	0.05-2	合格

城市饮用水卫生监测结果报告表

第三季度城市监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日 采样地点 两当县沁水新城

水样编号 20260905

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	<2	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉（mg/l）	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.015	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	<0.002	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3124	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	<0.15	10	合格
12	二氯乙酸（mg/l）	mg / L	0.0072	0.05	合格
13	三氯乙酸（mg/l）	mg / L	<0.0044	0.1	合格
14	氯酸盐（mg/l）	mg / L	0.0622	0.7	合格
15	三氯甲烷（mg/l）	mg / L	0.0275	0.06	合格
16	一氯二溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00005	0.1	合格
17	二氯一溴甲烷（mg/l）	mg / L	0.0004	0.06	合格
18	三溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00012	0.1	合格

19	色度	度	<5	15	合格
20	浑浊度	NTU	0.39	1	合格
21	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
23	PH	无量纲	8.05	6.5-8.5	合格
24	铝	mg / L	0.034	0.2	合格
25	铁	mg / L	0.0029	0.3	合格
26	锰	mg / L	0.0003	0.1	合格
27	铜	mg / L	0.001	1	合格
28	锌	mg / L	<0.0009	1	合格
29	氯化物	mg / L	8	250	合格
30	硫酸盐	mg / L	22	250	合格
31	溶解性总固体	mg / L	194	1000	合格
32	总硬度	mg / L	160	450	合格
33	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	0.48	3	合格
34	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
35	游离氯	mg / L	0.47	0.05-2	合格

城市饮用水卫生监测结果报告表

第三季度城市监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日 采样地点 两当县疾控中心

水样编号 20260906

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	<2	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉（mg/l）	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.014	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	<0.002	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3136	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	<0.15	10	合格
12	二氯乙酸（mg/l）	mg / L	0.0054	0.05	合格
13	三氯乙酸（mg/l）	mg / L	0.0504	0.1	合格
14	氯酸盐（mg/l）	mg / L	0.0199	0.7	合格
15	三氯甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00005	0.06	合格
16	一氯二溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00008	0.1	合格
17	二氯一溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00012	0.06	合格
18	三溴甲烷（mg/l）	mg / L	0.0504	0.1	合格

19	色度	度	<5	15	合格
20	浑浊度	NTU	0.39	1	合格
21	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
23	PH	无量纲	7.9	6.5-8.5	合格
24	铝	mg / L	0.051	0.2	合格
25	铁	mg / L	0.0041	0.3	合格
26	锰	mg / L	0.0003	0.1	合格
27	铜	mg / L	0.0012	1	合格
28	锌	mg / L	0.0009	1	合格
29	氯化物	mg / L	8	250	合格
30	硫酸盐	mg / L	22	250	合格
31	溶解性总固体	mg / L	189	1000	合格
32	总硬度	mg / L	154	450	合格
33	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	0.64	3	合格
34	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
35	游离氯	mg / L	0.08	0.05-2	合格

城市饮用水卫生监测结果报告表

第三季度城市监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日　采样地点 两当县果老景园

水样编号 20260907

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	<2	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉（mg/1）	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.015	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	0.003	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3057	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	<0.15	10	合格
12	二氯乙酸（mg/1）	mg / L	0.0472	0.05	合格
13	三氯乙酸（mg/1）	mg / L	<0.0044	0.1	合格
14	氯酸盐（mg/1）	mg / L	0.0573	0.7	合格
15	三氯甲烷（mg/1）	mg / L	0.0167	0.06	合格
16	一氯二溴甲烷（mg/1）	mg / L	<0.00005	0.1	合格
17	二氯一溴甲烷（mg/1）	mg / L	<0.00008	0.06	合格
18	三溴甲烷（mg/1）	mg / L	<0.00012	0.1	合格

19	色度	度	<5	15	合格
20	浑浊度	NTU	0.39	1	合格
21	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
23	PH	无量纲	7.68	6.5-8.5	合格
24	铝	mg / L	0.035	0.2	合格
25	铁	mg / L	0.0034	0.3	合格
26	锰	mg / L	0.0003	0.1	合格
27	铜	mg / L	0.0009	1	合格
28	锌	mg / L	0.0032	1	合格
29	氯化物	mg / L	6	250	合格
30	硫酸盐	mg / L	22	250	合格
31	溶解性总固体	mg / L	179	1000	合格
32	总硬度	mg / L	146	450	合格
33	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	0.8	3	合格
34	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
35	游离氯	mg / L	0.09	0.05-2	合格

城市饮用水卫生监测结果报告表

第三季度城市监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日 采样地点 城关小学家属楼

水样编号 20260908

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	<2	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉（mg/l）	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.016	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	<0.002	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3068	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	<0.15	10	合格
12	二氯乙酸（mg/l）	mg / L	<0.0037	0.05	合格
13	三氯乙酸（mg/l）	mg / L	<0.0044	0.1	合格
14	氯酸盐（mg/l）	mg / L	0.0628	0.7	合格
15	三氯甲烷（mg/l）	mg / L	0.0264	0.06	合格
16	一氯二溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00005	0.1	合格
17	二氯一溴甲烷（mg/l）	mg / L	0.0003	0.06	合格
18	三溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00012	0.1	合格

19	色度	度	<5	15	合格
20	浑浊度	NTU	0.39	1	合格
21	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
23	PH	无量纲	8.01	6.5-8.5	合格
24	铝	mg/L	0.046	0.2	合格
25	铁	mg/L	0.0025	0.3	合格
26	锰	mg/L	0.0002	0.1	合格
27	铜	mg/L	0.0009	1	合格
28	锌	mg/L	0.0034	1	合格
29	氯化物	mg/L	8	250	合格
30	硫酸盐	mg/L	22	250	合格
31	溶解性总固体	mg/L	198	1000	合格
32	总硬度	mg/L	164	450	合格
33	高锰酸盐指数（以02计）	mg/L	0.96	3	合格
34	氨（以N计）	mg/L	<0.025	0.5	合格
35	游离氯	mg/L	0.28	0.05-2	合格

城市饮用水卫生监测结果报告表

第三季度城市监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日 采样地点 两当县云屏路

水样编号 20260909

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	<2	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉（mg/l）	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.015	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	<0.002	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3063	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	<0.15	10	合格
12	二氯乙酸（mg/l）	mg / L	0.0047	0.05	合格
13	三氯乙酸（mg/l）	mg / L	<0.0044	0.1	合格
14	氯酸盐（mg/l）	mg / L	0.056	0.7	合格
15	三氯甲烷（mg/l）	mg / L	0.0159	0.06	合格
16	一氯二溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00005	0.1	合格
17	二氯一溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00008	0.06	合格
18	三溴甲烷（mg/l）	mg / L	<0.00012	0.1	合格

19	色度	度	<5	15	合格
20	浑浊度	NTU	0.39	1	合格
21	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
23	PH	无量纲	8.02	6.5-8.5	合格
24	铝	mg / L	0.026	0.2	合格
25	铁	mg / L	0.0038	0.3	合格
26	锰	mg / L	0.0016	0.1	合格
27	铜	mg / L	0.0015	1	合格
28	锌	mg / L	0.0177	1	合格
29	氯化物	mg / L	5	250	合格
30	硫酸盐	mg / L	22	250	合格
31	溶解性总固体	mg / L	204	1000	合格
32	总硬度	mg / L	172	450	合格
33	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	1.04	3	合格
34	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
35	游离氯	mg / L	0.08	0.05-2	合格

城市饮用水卫生监测结果报告表

第三季度城市监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日 采样地点 两当县统办楼

水样编号 20260910

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	<2	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉（mg/1）	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.013	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	<0.002	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3087	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	<0.15	10	合格
12	二氯乙酸（mg/1）	mg / L	<0.0037	0.05	合格
13	三氯乙酸（mg/1）	mg / L	<0.0044	0.1	合格
14	氯酸盐（mg/1）	mg / L	0.0565	0.7	合格
15	三氯甲烷（mg/1）	mg / L	0.016	0.06	合格
16	一氯二溴甲烷（mg/1）	mg / L	<0.00005	0.1	合格
17	二氯一溴甲烷（mg/1）	mg / L	<0.00008	0.06	合格
18	三溴甲烷（mg/1）	mg / L	<0.00012	0.1	合格

19	色度	度	<5	15	合格
20	浑浊度	NTU	0.39	1	合格
21	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
23	PH	无量纲	8.06	6.5-8.5	合格
24	铝	mg / L	0.028	0.2	合格
25	铁	mg / L	0.0026	0.3	合格
26	锰	mg / L	0.0003	0.1	合格
27	铜	mg / L	0.0007	1	合格
28	锌	mg / L	0.0116	1	合格
29	氯化物	mg / L	7	250	合格
30	硫酸盐	mg / L	22	250	合格
31	溶解性总固体	mg / L	209	1000	合格
32	总硬度	mg / L	176	450	合格
33	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	0.88	3	合格
34	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
35	游离氯	mg / L	0.18	0.05-2	合格

农村饮用水卫生监测结果报告

第三季度农村监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日 采样地点 站儿巷镇冯河村冯河组

水样编号 20260922

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	12	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.012	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	0.004	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3258	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	1.333	10	合格
12	亚氯酸盐（mg/l）	mg / L	0.05	0.7	合格
13	色度	度	<5	15	合格
14	浑浊度	NTU	0.48	1	合格
15	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
16	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
17	PH	无量纲	7.52	6.5-8.5	合格
18	铝	mg / L	0.005	0.2	合格
19	铁	mg / L	0.0053	0.3	合格

20	锰	mg / L	0.0001	0.1	合格
21	铜	mg / L	0.0011	1	合格
22	锌	mg / L	0.0162	1	合格
23	氯化物	mg / L	11	250	合格
24	硫酸盐	mg / L	50	250	合格
25	溶解性总固体	mg / L	244	1000	合格
26	总硬度	mg / L	178	450	合格
27	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	0.88	3	合格
28	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
29	二氧化氯（mg/1）	mg / L	0.05	0.02-0.8	合格

农村饮用水卫生监测结果报告表

第三季度农村监测结果

采样时间 2026 年 9 月 1 日 采样地点 杨店镇灵官殿柳巷组

水样编号 20260932

检测时间 2026 年 9 月 1 日—18 日 检测人员 侯鑫 程秀红 刘静

序号	检测项目	单位	检测结果	评价限值	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	<1.0	不得检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	19	100	合格
4	砷	mg / L	<0.001	0.01	合格
5	镉	mg / L	<0.00006	0.005	合格
6	铬（六价）	mg / L	0.031	0.05	合格
7	铅	mg / L	<0.00007	0.01	合格
8	汞	mg / L	<0.0001	0.001	合格
9	氰化物	mg / L	0.006	0.05	合格
10	氟化物	mg / L	0.3534	1	合格
11	硝酸盐（以 N 计）	mg / L	0.5395	10	合格
12	亚氯酸盐（mg/l）	mg / L	0.07	0.7	合格
13	色度	度	<5	15	合格
14	浑浊度	NTU	0.80	1	合格
15	臭和味	无量纲	无	无异臭、异味	合格
16	肉眼可见物	无量纲	无	无	合格
17	PH	无量纲	7.69	6.5-8.5	合格
18	铝	mg / L	0.009	0.2	合格
19	铁	mg / L	0.009	0.3	合格

20	锰	mg / L	0.0002	0.1	合格
21	铜	mg / L	0.0011	1	合格
22	锌	mg / L	0.007	1	合格
23	氯化物	mg / L	7	250	合格
24	硫酸盐	mg / L	35	250	合格
25	溶解性总固体	mg / L	325	1000	合格
26	总硬度	mg / L	278	450	合格
27	高锰酸盐指数（以 02 计）	mg / L	0.96	3	合格
28	氨（以 N 计）	mg / L	<0.025	0.5	合格
29	二氧化氯（mg/l）	mg / L	0.08	0.02-0.8	合格